

KONTROLLPLAN eldstad/rökanal

E - (Egenkontroll)
S - (Sakkunnig)

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)
A-ritning (arkitekturritning)
K-ritning (konstruktionsritning)
Andra tekniska handlingar

Kontrollen avser	Kontrollant (E eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Sign/datum	Åtgärd	Anmärkning
Eldstad, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar		Mätning	BBR 5:422			
Kontroll av underlagets bärförmåga och brandmotstånd			BBR 5:421			
Eldstadsplan, utformning		Mätning	BBR 5:425			
Skorstenshöjd, täthet		Mätning	BBR 5:425			
Rensning och inspektion		Visuellt	BBR 5:428			
Takskyddsanordningar			BBR 8:24			
Övriga tillämpliga kontrollpunkter för aktuell åtgärd						

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts		
Byggherre	Entreprenör (utförande entreprenör)	Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.